



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0106/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Wodoodporna powłoka elastyczna MAXEPOX FLEX**

Zawierający / containing: żywicę epoksydową, utwardzacz na bazie alkoholu benzyłowego i poliamin

Przeznaczony do / destined: zabezpieczenia konstrukcji zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z komponentami wyrobu i ich parami.

Po wysezonowaniu przed oddaniem do użytku zbiornik, w którym zastosowano powyższą powłokę należy starannie przepłukać wodą.

Na opakowaniach komponentów wyrobu należy zamieścić etykiety w języku polskim, zawierające zalecenia dotyczące środków ostrożności wg kart charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Wytwórca / producer:

DRIZORO S.A.
28850 Torrejon de Ardoz, Madrid
c/Primavera 50-52, Parque Industrial Las Monjas, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
85-738 Bydgoszcz
ul. K. Szajnochy 14

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-03-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-03-31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 marca 2015

The date of issue of the certificate: 31st March 2015

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiadły