



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/0028/03/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Zaprawa mineralna – MAXPLUG, CONCRESEAL PLASTERING**

Zawierający / containing: **ceмент portlandzki, dodatki**

Przeznaczony do / destined: **uszczelniania i naprawy zbiorników na wodę, w tym na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, basenów kąpielowych oraz zbiorników na ścieki**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków

/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do stosowania ściśle według zaleceń producenta, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z wyrobem. Po wysezonowaniu przed oddaniem do użycia wewnętrzne powierzchnie zbiornika na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w których zastosowano powyższy wyrób, należy starannie umyć, a następnie spłukać wodą. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

DRIZORO S.A.U.

Primavera, 50-52

28850 – Torrejon de Ardoz, Madryt, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DRIZORO S.A.U.

Primavera, 50-52

28850 – Torrejon de Ardoz, Madryt, Hiszpania

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-03-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-03-12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 marca 2019

The date of issue of the certificate: 12th March 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Zy. Maciej Sordka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH